

Предписание № 667/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ) ИНН 0277041021, директор Алексеева Ольга Сергеевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.),
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ Р.Р. Хабибова № 667 от «27» июля 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

(наименование органа НД)

«О пожарной безопасности» в период «03» августа 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин., «24» августа 2017 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., «25» августа 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Файзрахмановым Эриком Загитовичем здания и сооружений МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ Алексеевой Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		5
1.	На обводных линиях водомерных устройств внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует задвижка с электроприводом	СНиП 2.04.01-85* п. 11.7	01 августа 2018 года	
2.	В полу на втором этаже перед выходами в лестничные клетки имеются перепады высот (по одной ступени), выходы ориентированны в сторону дома № 89 ул. Д. Донского, дома № 144 ул. Вологодская.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01 августа 2018 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать